
 浙江省建科建筑设计院 有限公司	项目名称	临海市高水平足球基地建设项目	项目编号	SJ-2025-098
	子项名称	室外景观	子项编号	SJ-2025-098-J
			联系单编号	景电联-04


变更原因  业主要求  施工图审查要求  工程实际需要  其他

对其他专业的影响  对其他专业无影响  已协商解决(需相关专业会签) 专业 电气

1、因工程实际需求，原15米灯杆口径130-240改为120-270、法兰由400×400×20改为550×550×20。

以下空白



项目负责人		审核		专业负责		校对	
设计		日期	2026年04月 日	会签			第 1 页 共 1 页