

[临海市杜桥镇中心卫生院公共卫生服务中心变压器改造工程]已公示完毕，期间无收到异议，现将结果公告如下。

一、项目概况

项目名称：临海市杜桥镇中心卫生院公共卫生服务中心变压器改造工程

项目登记号：临限招2026033东

监管部门：临海市杜桥镇中心卫生院

监管备案号：/

项目批准机关：/

立项文件号：/

建设单位（招标人）：临海市杜桥镇中心卫生院

建设地点：110KV镜都变10KV杜北236线45-11-1号杆

建设规模及内容概述：新装跌落式熔断器2组，新装1台250KVA油浸式变压器，低压综合配电箱1台；新建高压架空绝缘导线JKLYJ-10/70软跳8米，新立电杆2基；新装避雷器2组，均用双杆变，不得用于接入杆；新建直埋1*SC100镀锌钢管13米，新建1*SC100镀锌钢管沿墙敷设2米至低压配电箱；新立电杆及管道均需要破除及恢复水泥地。

招标范围：招标人提供的图纸范围内所包含的临海市杜桥镇中心卫生院公共卫生服务中心变压器改造工程的全部内容，具体内容以招标人提供的预算书为准。

资金来源及出资比例：自筹

招标标段数：1

发包方式：邀请招标

招标标底或预算：14.1787万元

计划工期：不超过50日历天

招标公告发布日期：2026年05月06日 09时00分00秒

二、中标人

中标人：临海市电力实业有限公司

中标价：136824元

工期：50日历天

质量：合格

项目负责人：章军平

资格：二级注册建造师

资格证书号：浙2332019202310222

B类证书号：浙建安B(2020)3990376

三、联系方式

临海市限额以下公共资源交易区域平台总部（江南街道春和路下岙余村新办公楼二楼）

电话：0576-85407092

监管部门：临海市杜桥镇中心卫生院

办公地点：临海市杜桥镇中心卫生院

监管电话：13819673398

招标单位（招标人）：临海市杜桥镇中心卫生院

联系人：陈先生

招标单位联系电话：13819673398

招标代理机构：浙江中邦工程管理咨询有限公司

地址：浙江省台州市椒江区洪家街道银泰城8幢2322室

联系人：王女士

电话：15988939736

温馨提示：

- 1、中标通知书随本公告同时发出。
- 2、未中标人投标保证金在中标公告发布后可退回，中标人的投标保证金在缴纳履约保证金和签订合同后退回。

请注意提前缴纳相关费用，以防影响正常投标。

3、中标人的投标保证金在您缴纳履约保证金及合同备案后到临海市限额以下公共资源交易区域平台进行解冻。项目负责人及履约保证金在本项目实施期间在我中心已被锁定状态（不得用于其它项目），待本项目完工后凭竣工验收单到临海市限额以下公共资源交易区域平台进行项目负责人与履约保证金解锁后方可用于其它项目。